



RECOMMANDE

Livit SA
Rue Jacques-Grosselin 8
Case postale 1616
1227 Carouge

Contact **Didier Grangier**
022 420 77 67 (7h30-8h30)
didier.grangier@sig-ge.ch

Référence ECA/DGR/vrz
Incigaz 2016.0548 / LC 40443609

Genève, le 26 juin 2016

Non conformité de l'installation de gaz naturel Ch. De-LA-MONTAGNE 134 - SWISS LIFE SA

Madame, Monsieur,

Pour faire suite à nos derniers courriers restés sans effet, nous vous rappelons que, lors de notre passage à l'adresse citée en référence dans le but de contrôler l'installation de gaz naturel, nous avons constaté ce qui suit :


- La partie du branchement située entre la vanne de concession et l'introduction dans le bâtiment n'est plus étanche, il convient de la remplacer.

Le propriétaire de l'installation de gaz naturel a la responsabilité de faire exécuter ces travaux afin d'en assurer la sécurité.

Nous vous saurions gré de prendre contact avec un installateur agréé de votre choix, selon la liste ci-jointe, afin qu'il prenne rendez-vous dans un délai de 10 jours.

Sans réponse de votre part dans cet ultime délai, nous vous informons que nous procéderons à la coupure de l'alimentation de gaz naturel de l'installation le 18 juillet 2017. Les coûts d'intervention vous seront facturés.

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.


Eric Clavenna
Responsable de l'unité
conseil en installations gaz


Didier Grangier
Conseiller en installations gaz

Annexe liste des installateurs agréés

Services Industriels
de Genève
Ch. du Château-Bloch 2
Le Lignon

Correspondance
SIG Service Clients
Case postale 2777
1211 Genève 2

www.sig-ge.ch

